Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«13» августа 2025 г., 42260061000218858652
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кемеровского, Березовского городских округов и Кемеровского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» октября 2026 г., 10 час. 00 мин. № 2609/001-42/971-П/ПВП
(дата и время составления предписания)

652427, Кемеровская область – Кузбасс, г. Березовский, ул. Карбышева, 16
(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 23 » сентября 2026 г., № 2609/001-42/971-П/РВП, учетный номер проверки 42260061000218858652.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:
1. Жарова Вероника Валерьевна – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Березовского городского округа отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемеровского, Березовского городских округов и Кемеровского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (Государственный инспектор Кемеровского, Березовского городских округов и Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. обл Кемеровская область - Кузбасс, г. Березовский, ул Промышленная, Дом 12
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНН 4203002755, адрес регистрации юридического лица: 652425, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г.О. БЕРЕЗОВСКИЙ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, ПР-КТ ЛЕНИНА, ЗД. 39
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «07» октября 2026 года, 11 час. 00 мин.
по «07» октября 2026 года, 12 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
01 час 00 минут (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:
1. Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода (1 этаж левое крыло) не обеспечивают возможность их

свободного открывания изнутри без ключа. Место выявления нарушения: Кемеровская область, г.Березовский, ул.Промышленная, д.12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:
18.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Демонтировать запоры (замки), не обеспечивающие возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа, установить (заменить на) запоры, обеспечивающие свободное открывание изнутри без ключа.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
фото подтверждающие устранение нарушения

2. Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода (1 этаж правое крыло) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Место выявления нарушения: Кемеровская область, г.Березовский, ул.Промышленная, д.12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:
18.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Демонтировать запоры (замки), не обеспечивающие возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа, и установить (заменить на) запоры, обеспечивающие свободное открывание изнутри без ключа.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
фото подтверждающее устранение нарушения

3. Направление движения эвакуации на плане эвакуации 2 этажа здания правого крыла спроектировано без учета объемно-планировочных решений здания, п. 9.1.2.3 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»;. Место выявления нарушения: Кемеровская область, г.Березовский, ул. Промышленная, д.12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
18.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Разработать (скорректировать) план эвакуации для 2-го этажа правого крыла с учетом фактических объемно-планировочных решений и путей движения людей.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
фото подтверждающие устранение нарушения

4. У двери эвакуационного выхода на 1 этаже (актовый зал) размещены предметы (коробки). Место выявления нарушения: Кемеровская область, г.Березовский, ул.Промышленная, д.12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).

Срок устранения нарушения:
18.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Убрать предметы (коробки) размещенные у двери эвакуационного выхода на 1 этаже (актовый зал) , обеспечив свободный доступ к эвакуационному выходу и беспрепятственной эвакуации людей.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
фотографии, подтверждающие устранение нарушения

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Березовского городского округа отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемеровского, Березовского городских округов и Кемеровского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (Государственный инспектор Кемеровского, Березовского городских округов и Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору) Жарова Вероника Валерьевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00D933D9DBC64F819136F8B683EB35D8A6
Владелец: Жарова Вероника Валерьевна
Действителен с 08.09.2026 по 02.12.2027

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Жарова Вероника Валерьевна - Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Березовского городского округа отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемеровского, Березовского городских округов и Кемеровского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (Государственный инспектор Кемеровского, Березовского городских округов и Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 88(38445)5-52-90, e-mail: zharovavv@42.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«10» часов «00» минут «19» 10 2026 г. (подпись) Н.В. Семерова

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: